




Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany  
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299  
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



## SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0128

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

### **Gul'ové kohúty FRIALEN typ KHP, AKHP, AKHP-TL z materiálu PE 100**

určené ako uzatváracie armatúry do potrubných systémov z polyetylénu (PE) na dodávku pitnej a úžitkovej vody, popr. iných médií doporučených výrobcom do tlaku 1,6 MPa vrátane (MOP 16) a pri referenčnej teplote + 20 °C, za podmienok projektovania, montáže, prevádzky a údržby stanovených v TDP

uvádzaný na trh výrobcom

**FRIATEC Aktiengesellschaft - Division Technische Kunststoffe, Mannheim, Nemecko**

a vyrábaný vo výrobní

**FRIATEC S.A.R.L., F-77793 Nemours Cedex, Francúzsko**

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy STN EN 12201-4:2002  
Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.



Piešťany 11.10.2005

  
Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ  
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

**Vlastnosti stavebného výrobku:**

- Materiál
  - Všeobecné vlastnosti
  - Geometrické charakteristiky
  - Mechanické vlastnosti zmontovaných ventilov
  - Fyzikálne vlastnosti
  - Funkčné požiadavky
  - Označovanie
  - Podmienky dodávky
- 



*Handwritten signature in blue ink.*



**CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY**

č. SK03-ZSV-0128

Zmena 1/08 zo dňa 21.08.2008

Zmena tohto certifikátu je vypracovaná autorizovanou osobou SK03 na základe žiadosti výrobcu a je neoddeliteľnou súčasťou certifikátu preukázania zhody č.: SK03-ZSV-0128 zo dňa 11.10.2005.

Zmena je v nasledovných údajoch:

**Špecifikácia sa dopĺňa o vyhotovenia:**

**Gul'ové kohúty „FRIALEN“ z materiálu PE 100; typ KH, d 32 až d 225, PN 16**

**V texte certifikátu:**


**sa ruší znenie riadku:** Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí  
**a nahrádza sa nasledovne:** Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Platnosť predmetnej zmeny je v súlade s platnosťou pôvodného certifikátu preukázania zhody.

**Poučenie:**

Tento dokument je možno rozmnožovať len vcelku, spolu s pôvodným certifikátom preukázania zhody, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

V Piešťanoch 21.08.2008

  
Ing. Anna Ondrášiková  
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

SNAS

Reg. No. 009/P-018