



VÚSAPL, a. s.

Novozámocká 179, Poštový priechodok 59, 949 05 NITRA 5
Tel: 00-421-37-6501 111, fax: 00-421-37-6513 495



Autorizovaná osoba MVRR SR registr. č. SK06
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU VÝROBKOV

SK - CERTIFIKÁT ZHODY

SK06 – ZSV – 0114

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z. z., sa potvrdzuje, že **stavebný výrobok**

**Elektrospojky z PE-HD, PE 100, ϕ 110 mm až ϕ 630 mm, SDR 17,
v tlakovom rade PN 10, na tlakové rozvody pitnej vody**

je vhodný na dodávku pitnej vody, s prevádzkovým tlakom do 1,0 MPa vrátane, pri referenčnej teplote 20 °C a projektovanej životnosti minimálne 50 rokov,

ako: a) hlavné a vedľajšie potrubia uložené v zemi,

b) potrubia na dopravu vody nad zemou, vnútri aj mimo budovy.

Výrobca: **FRIATEC AG, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim, Nemecko**

Miesto výroby: **FRIATEC AG, Steinzeugstrasse, D-68229 Mannheim, Nemecko**

Výrobok je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba SK06 vykonala počiatkové skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatkovú inšpekciu výrobné a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona, noriem a predpisu:

- STN EN 12201-1: 2004 **Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén (PE). Časť 1: Všeobecne (64 3041)**
- STN EN 12201-3: 2004 **Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén (PE). Časť 3: Tvarovky (64 3041)**
- STN EN 12201-5: 2004 **Plastové potrubné systémy na zásobovanie vodou. Polyetylén (PE). Časť 5: Vhodnosť systému na daný účel (64 3041)**
- **Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou**

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky. Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii zhody č. C 06/09/0008/4105/CO, zo dňa 22. 05. 2009.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa **22. 05. 2009**,

ostáva v platnosti, pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenou normou, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.

V Nitre, dňa 22. 05. 2009



Ing. Katarína Andočová
vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK06

025114

Vlastnosti výrobku:


materiálové vlastnosti granulátu: oxidačno-indukčný čas, hmotnostný index toku taveniny (MFR), hustota, obsah sadzí, disperzia sadzí, obsah prchavých látok,

materiálové vlastnosti granulátu tvaroviek skúšané vo forme rúr: najmenšia požadovaná pevnosť (MRS),

vlastnosti tvaroviek: rozmery, odolnosť proti vnútornému tlaku, hmotnostný index toku taveniny (MFR), oxidačno-indukčný čas, vzhľad a vyhotovenie, značenie, farba, zdravotná neškodnosť na styk s pitnou vodou.

V Nitre, dňa 22. 05. 2009




Ing. Katarína Andočová
vedúca Odboru certifikácie výrobkov a inšpekcie
a vedúca autorizovanej osoby SK06